

- ① 12 V-os akkumulátor      ② Nagyfeszültségű akkumulátor      ③ Nagyfeszültségű töltő csatlakozóalj      ④ Nagyfeszültségű kikapcsolókészülék



12 V-os akkumulátor



Nagyfeszültségű akkumulátor




Nagyfeszültségű részegységek



Nagyfeszültségű kikapcsolókészülék

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).

1. Azonosítás/felismerés



3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása

A nagyfeszültségű rendszert minden más esetben ki kell kapcsolni az alábbiak szerint:

Opció 1: Alternatív nagyfeszültségű leválasztó berendezés

VÉSZKIKAPCSOLÓ gomb

A VÉSZKIKAPCSOLÓ gomb jobb oldalon elől, az első tengely sárvédője mögött található.



1 VÉSZKIKAPCSOLÓ gomb



Elektromos feszültség miatt fennálló veszély

Ha anélkül kezdi meg a mentési munkálatokat, hogy a kondenzátor kisülését megvárná, akkor áramütés veszélye áll fenn, aminek súlyos, akár halált okozó sérülés lehet a következménye. Mielőtt a mentési munkálatokat megkezdene, a nagyfeszültségű rendszer leállítását követően várjon legalább öt percet, hogy a feszültségátalakítóban lévő kondenzátor kisüljön.



Annak érdekében, hogy a nagyfeszültségű hálózatban ne legyen maradék feszültség, a kikapcsolás után várjon kb. 20 másodpercet.



A passzív biztonsági rendszereket, például a légszakokat és az övfeszítőket továbbra is a 12 voltos fedélzeti hálózat látja el feszültséggel.



12 V akkumulátor leválasztása

1. Távolítsa el a 12 voltos akkumulátor burkolatát.
2. Lazítsa meg a 12 voltos akkumulátor negatív kábelét a csavaros csatlakozásnál, és rögzítse a véletlen érintkezés ellen.

8. Elszállítás



20 km/h sebességig a vontatás a kardántengely leszerelése nélkül lehetséges.